ŚCIANY PROJ. MUROWANE
ŚCIANY PROJ. ŻELBETOWE
ŚCIANY PROJ. BETONOWE
PROJEKTOWANE OCIEPLENIA
ELEMENTY Z DREWNA

SU - SUSZARKI ELEKTRYCZNE
DM - DOZOWNIKI MYDŁA
LU - LUSTRO 150/60 CM
BR - BRODZIK NATRYSKU Z PŁYTEK GRES W POZIOMIE PODŁOGI-KRATKA TYPU ACO LINA CLASSIC
RS - RURA SPUSTOWA DESZCZOWA

OZNACZENIA:
instalacja zimnej wody
instalacja ciepłej wody
instalacja kanalizacyjna

Przekrój 3 ---
Przekrój 4 ---
Przekrój 2 A04
Przekrój 1 A04

6 Pom. pers. pogot. med. 28,23 m²
7 Komunikacja 32,12 m²
4 WC 6,03 m²
5 Umywalnia 11,14 m²
2 Szatnia 15,06 m²
1 Dyspozytornia 8,15 m²
3 Pom. czyszcz. ubr. 3,85 m²
9 Wiatrołap 4,41 m²

PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ WODY DHC-6U (do montażu pod umywalką) f-my STIEBEL ELTRON MOC 6kW, 230V~
PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ WODY DHB-E 21Si f-my STIEBEL ELTRON MOC 21kW, 400V 3~
PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ WODY DHM-6 (do montażu pod umywalką) f-my STIEBEL ELTRON MOC 5,7kW, 230V~
PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ WODY DHM-4 (do montażu nad umywalką) f-my STIEBEL ELTRON MOC 4kW, 230V~
PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ WODY DHC-4 (do montażu nad umywalką) f-my STIEBEL ELTRON MOC 4kW, 230V~
PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ WODY DHC-4 (do montażu nad umywalką) f-my STIEBEL ELTRON MOC 4kW, 230V~

NA ZAKOŃCZENIU PIONU POD STROPEM ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY ø100 ZN
NA ZAKOŃCZENIU PIONU POD STROPEM ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY ø100 ZN
NA ZAKOŃCZENIU PIONU POD STROPEM ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY ø100

WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY JEDNOSTRUMIENIOWY JS2,5 qn=2,5m3/h, DN20, PN16 – WYK. W ZABUDOWIE PIONOWEJ
WODOMIERZ ZABUDOWAĆ W SZAFCE TYPU MEBLARSKIEGO

PRZYŁĄCZE WODY ø32 PE

zw Ø22x1 Cu; zw Ø18x1 Cu; zw Ø28x1,5 Cu; zw Ø22x1,0 Cu; zw Ø15x1 Cu
Ø110 PVC; Ø160 PVC; Ø50 PVC; Ø75 PVC

Zz; U; Pis; Pł; N; SU; DM; Nog; ZZW; Tr-1; Tr-2; Wp-1; Wp-2; Wp-3; Wp-4; K1; K2; K3

inwestor:
URZĄD MIEJSKI

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ul. SŁOWACKIEGO 11

Nazwa projektu:
PROJEKT REMIZY STRAŻACKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

Działka nr ewidencyjny: 650/31

treść rysunku:
RZUT PARTERU - instalacje wod-kan.

nr. projektu	faza proj.	nr. rysunku
116/2009	PW	IS 01

data: sierpień 2009 R. | skala: 1 : 50

projektował: mgr inż. STANISŁAW PRASKI upr. 225/73/ZG branża inst. I urządzeń sanitarnych | podpis:
opracował: mgr inż. RENATA BURZYŃSKA | podpis:
sprawdził | podpis:

STRZELECKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
65 - 794 Zielona Góra
ul. Leśna 16, tel. : 68 / 329 04 59 fax 68 / 329 04 61
miroslaw.strzelecki@wp.pl

Prawa autorskie zastrzeżone na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Arkusz nr