

NP – numer policyjny
E – oprawa z modułem dwufunkcyjnym o czasie dwóch godzin
S – szyna połączeń wyrównawczych
W – pogieszczeniach części administracyjno-socjalnej instalacja w wykonaniu podtytkowym.
W części garażowej instalacja prowadzona w korytkach kablowych mocowanych do ścian przy pomocy wysięgników ściennych.

A – oprawa do śwleówek typ Atlantyk 2x36w IP65
F – oprawa do śwleówek typ Atlantyk 2x58w IP65

projektor typPOWERlug-250w
mocowany na tytkowo

SU - SUSZARKI ELEKTRYCZNE
DM - DOZOWNIKI WYDZIA
LU - LUSTRO 150/60 CM
BR - BRÓDZIK NATRYSKU Z PLYTEK GRES
W POZIOHIE PODŁOGOKRATKA TYPU
ACO LINA CLASSIC
RS - RURA SPUSZOWA DESZCZOWA

W otwartej przestrzeni garażu na linkach FeZn6mm
mocowanych do ścian bocznych drewnianych wiązarów.
Przejście przewodów pod dolną powierzchnią wiązara
drewnianego.

Mocowanie linki do drewnianej ściany wiązara
dachowego przy pomocy śruby hakowej przystosowanej
do instalowania w drewnie. Naciąg linki w przestrzeni
między wiązarami przy pomocy śruby rzymskiej.

INWESTOR:
URZĄD MIEJSKI
NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ul. SŁOWACKIEGO 11

Nazwa projektu:
**ARANŻACJA POMIESZCZEŃ
REMIZY STRAŻACKIEJ W
NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM**

Działka nr ewidencyjny: 650/31

treść rysunku

**INSTALACJA
OŚWIELENIA
-RZUT PARTERU-**

nr. projektu: **116/2008** data: **11/2008** autor: **PW** nr. rysunku: **IE-06**

projektował: **inż. ANDRZEJ WROTKOWSKI**
upr. 182 78/ZG
branża: ELEKTRYCZNA
sprawdził: **mjr inż. EUGENIUSZ GIŻA**
upr. 65 18/ZG
branża: ELEKTRYCZNA

STRZELECKI
BIURO ARCHITECTONICZNE
65 - 794 Zielona Góra
ul. Leśna 16, tel.: 98 / 329 04 59 fax 68 / 329 04 61
mrosław.srzalecki@wp.pl



Prace autorskie zabezpieczone na podstawie
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Aktusz nr