



RZUT PARTERU ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. NORMATYWNA m2
1/1	PRZEDSIONEK- KORYTARZ	3,77 + 3,74 = 7,51
1/2	WC PERSONELU	2,90
1/3	POM. GOSPODARCZE	1,40
1/4	WC MĘSKI	4,73
1/5	WC DLA OSÓB NIEPEŁNO-SPRAWNYCH / DAMSKIE	4,29
1/6	RECEPCJA	10,02
1/7	POM. SOCJALNE	7,72
1/8	KORYTARZ	9,15
1/9	SZATNIA*	6,44
1/10	SALA KINEZYTERAPII	37,69
1/11	SALA FIZYKOTERAPII	53,76
1/12	POM. LASERA	6,39
R A Z E M m2		151,98

* z rozdziałem czasowym dla mężczyzn i kobiet

LEGENDA:

- JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI FIRMY FUITSU TYPU MULTI - SPLIT AOY30LMAW4
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI FIRMY FUITSU TYPU MULTII - SPLIT ASYA12KA
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI FIRMY FUITSU TYPU MULTII - SPLIT ASYA07LA
- KURTYNA POWIETRZNA FIRMY "JUWENT" TYPU KP SILVER - 1 - 150 - Z
- POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY FIRMY STRIEBEL-ELTRON TYPU PSH50Si
- POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY FIRMY STRIEBEL-ELTRON TYPU SNU5SLI
- NASADA WENTYLACYJNA NISKOCIŚNIENIOWA VBPms FIRMY "AERECO"
- KRATKA WYWIEWNA BAP-KOLOR 15 Ø125mm
- KRATKA WYWIEWNA BAP-KOLOR 30 Ø125mm
- KRATKA WYWIEWNA BAP-KOLOR 45 Ø125mm
- KRATKA WYWIEWNA BAP-KOLOR 90 Ø125mm
- SKRZYŃKA ROZPRĘŻNA POD NASADĘ VBPms

- V PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- P PODGRZEWACZ WODY
- INSTALACJA FREONOWA Z RUR MIEDZIANYCH CHŁODNICZNYCH MIĘKKICH W IZOLACJI ISOPOLAR
- INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
- PODPOSADZKOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC-u
- WENTYLACJA WYMUSZONA WYWIEWNA Z ELASTYCZNYCH PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH TYPU AF-19 Ø127 - 152mm FIRMY "CENTRUM-KLIMA"
- INSTALACJA WODOCIĄGOWA
- INSTALACJA c.o.

RZUT PARTERU - ZESPÓŁ INTEGRACYJNO-REHABILITACYJNY		1:50
INSTALACJA C.O., WENTYLACJI I KLIMATYZACJI		
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIT" arch. WIESŁAWA KLIM, JANUSZ KLIM 65-076 ZIELONA GÓRA, UL. M. REJA 3/2 tel / fax : 068 323 42 37 ; tel : 068 453 59 58		TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA SALE INTEGRACYJNO-REHABILITACYJNE NOWOGROD BOBRZAŃSKI ul. KOŚCIUSZKI Dział nr 571
PROJEKTANT:	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA
ASYSTENT:	UPRAWNIENIA	DATA / NR RYS.
SPRAWDZAJĄCY:	INŻ. ZBIGNIEW MAŃKOWSKI	4867/ZG, 6177/ZG, 17171/ZG
		S-3