

RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

LP	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. NORMATYWNA m2
1/1	PRZEDSIONEK- KORYTARZ	3,77 + 3,74 7,51
1/2	WC PERSONELU	2,90
1/3	POM. GOSPODARCZE	1,40
1/4	WC MĘSKI	4,73
1/5	WC DLA OSÓB NIEPEŁNO--SPRAWNYCH / DAMSKIE	4,29
1/6	RECEPCJA	10,02
1/7	POM. SOCJALNE	7,72
1/8	KORYTARZ	9,15
1/9	SZATNIA*	6,44
1/10	SALA KINEZYTERAPII	37,69
1/11	SALA FIZYKOTERAPII	53,76
1/12	POM. LASERA	6,39
R A Z E M m2		151,98

* z rozdziałem czasowym dla mężczyzn i kobiet

LEGENDA:

1. JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI FIRMY FUITSU TYPU MULTI - SPLIT AOY30LMAW4
2. JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI FIRMY FUITSU TYPU MULTII - SPLIT ASYA12KA
3. JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI FIRMY FUITSU TYPU MULTII - SPLIT ASYA07LA
4. KURTYNA POWIETRZNA FIRMY "JUWENT" TYPU KP SILVER - 1 - 150 - Z
5. POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY FIRMY STRIEBEL-ELTRON TYPU PSH50Si
6. POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY FIRMY STRIEBEL-ELTRON TYPU SNU5SLi
7. NASADA WENTYLACYJNA NISKOCIŚNIENIOWA VBPms FIRMY "AERECO"
8. KRATKA WYWIEWNA BAP-KOLOR 15 ∅125mm
9. KRATKA WYWIEWNA BAP-KOLOR 30 ∅125mm
10. KRATKA WYWIEWNA BAP-KOLOR 45 ∅125mm
11. KRATKA WYWIEWNA BAP-KOLOR 90 ∅125mm
12. SKRZYNKA ROZPRĘŻNA POD NASADĘ VBPms

V — PION KANALIZACJI SANITARNEJ

P — PODGRZEWACZ WODY

INSTALACJA FREONOWA Z RUR MIEDZIANYCH CHŁODNICZNYCH MIĘKKICH W IZOLACJI ISOPOLAR

INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

PODPOSADZKOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC-u

150 — WENTYLACJA WYMUSZONA WYWIEWNA Z ELASTYCZNYCH PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH TYPU AF-19 ∅127 - 152mm FIRMY "CENTRUM-KLIMA"

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

INSTALACJA c.o.

RZUT PARTERU - ZESPÓŁ INTEGRACYJNO-REHABILITACYJNY

1:50

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIT"
arch. WIESŁAWA KLIM, JANUSZ KLIM
65-076 ZIELONA GÓRA UL. M. REJA 3/2
tel / fax : 068 323 42 37 ; tel : 068 453 59 58

TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA SALE INTEGRACYJNO-REHABILITACYJNĄ NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ul.KOŚCIUSZKI Dz.nr 571

BRANŻA: SANITARNA

	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA / NR RYS.
PROJEKTANT:	tech. inst. sanit. GRZEGORZ KĘSICKI	65/90/ZG		04.2009
ASYSTENT:				S-2
SPRAWDZAJĄCY:	inż. ZBIGNIEW MAŃKOWSKI	48/67/ZG, 67/77/ZG, 171/71/ZG		

Allplan